

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, тел.: 28-86-00, факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs-rm@moris.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «а», тел./факс 32-45-97 (код 834-2), E-mail: ondsaransk@inbox.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 232/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному автономного дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №112»

430005. г. Саранск, ул. Володарского, 37

ОГРН 1021300972494 ИНН 1326176428

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия – заместителя главного государственного инспектора г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Деметьева Михаила Николаевича №232 от 28.10.2019г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 11 ноября 2019г. по 06 декабря 2019г.,

«11» ноября 2019г. с 10час.00мин. до 12час.00мин. Продолжительность 2 часа
«14» ноября 2019г. с 11час.00мин. до 13час.00мин. Продолжительность 2 часа
«28» ноября 2019г. с 11час.00мин. до 13час.00мин. Продолжительность 2 часа
«06» декабря 2019г. с 09час.00мин. до 11час.00мин. Продолжительность 2 часа

проведена проверка Ярминым Дмитрием Олеговичем – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.о. Саранск «Детский сад №112»

в ходе которой, проведено обследование объекта защиты (территории, здания и помещений) на предмет его соответствия требованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Володарского, 37, совместно с Любавцевой Лидией Владимировной - заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.о. Саранск «Детский сад №112» в результате которого выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

При проведении проверки присутствовали:

Любавцева Лидия Владимировна – заведующая МАДОУ г.о. Саранск «Детский сад №112»;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка – (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	Проступы наружной открытой пожарной лестницы, ведущей из помещений гр.№6 и	ч.1 ст.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 52, ст.53, ст.89, Федерального	01.08.2020г	

	спортивного зала, расположенных на 2-м этаже здания детского сада, выполнены не сплошными. Фактически проступы выполнены из металлических прутьев.	закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (к сведению п.3.21 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения»)	
2.	Проступы наружной открытой пожарной лестницы, ведущей из помещений гр.№13 и гр. №14, расположенных на 2-м этаже здания детского сада, выполнены не сплошными. Фактически проступы выполнены из металлических прутьев.	ч.1 ст.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 52, ст.53, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (к сведению п.3.21 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения»)	01.08.2020г
3.	Проступы наружной открытой пожарной лестницы, ведущей из помещений гр.№10 и гр. №11, расположенных на 2-м этаже здания детского сада, выполнены не сплошными. Фактически проступы выполнены из металлических прутьев.	ч.1 ст.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 52, ст.53, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (к сведению п.3.21 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения»)	01.08.2020г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ярмин Дмитрий Олегович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору;

«06» декабря 2019г.



Предписание для исполнения получил(а):

Любавцева Лидия Владимировна - заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.о. Саранск «Детский сад №112»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» декабря 2019г.

(подпись) *

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору